



إدارة السلامة الوقائية - تسيير إلتزام الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للسواير
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

ترخيص موزع لمصنع - بإمارة دبي

رقم الترخيص: D85

سنة الترخيص: 2013

عدد التراخيص: 2 - 1

رقم التسجيل	78550	رقم الرخصة	217157	اسم الشركة	بن غرير التجارية ش.ذ.م.م
الجنسية	الامارات	اسم صاحب الترخيص	عبد الله ماجد الغرير	أطراف الرخصة	حمد ماجد الغرير
رقم الهاتف	55686	رقم الفاكس	04-8802009	رقم الهاتف	04-8802008
عنوان الشركة	مكتب 202 ملك خان صاحب - ديرة - شارع المطار				
البريد الإلكتروني	www.mei-uae.COM				
تاريخ الإصدار	2013/07/24م	تاريخ الانتهاء	2014/04/22م	عدد المعدات والأجهزة المعتمدة	4
عدد المهندسين المعتمدين	0	عدد الفنيين المعتمدين	0	عدد المهندسين المعتمدين	0



يعتمد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/ دبي

نعمل على سلامة الوطن من أخطار الحرائق والكوارث بدفاع مدني عالمي الريادة والتميز



إدارة السلامة الرقابية - تسمي لإنتاج الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للسوراء
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

بن غريب التجارية ش.ذ.م.م
الشرق الأوسط للعوازل
2014/04/22م

اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (مصنع)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (المصنع)


رقم الترخيص: D85
سنة الترخيص: 2013
عدد التراخيص: 2 - 1

م	اسم المعدة	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	منطقة نشاط الموزع	تاريخ انتهاء ترخيص المصنع
1	ابواب معدنية مقاومة للحريق / مفردة مدة المقاومة : 180 دقيقة رقم شهادة السلامة : 708a/01 جهة الاصدار : LPCB - UK	فورت FORT	الامارات	الشرق الأوسط للعوازل	دبي	2014/04/22م
2	ابواب معدنية بفتحات زجاجية مقاومة للحريق / مفردة مدة المقاومة : 120 دقيقة مع نافذة زجاجية لا تتجاوز عن 0.14 m ² نوع الزجاج : Pyran S Glass سمك الزجاج : 6mm رقم شهادة السلامة : 708a/05 جهة الاصدار : LPCB - UK	فورت FORT	الامارات	الشرق الأوسط للعوازل	دبي	2014/04/22م



ختم الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

تعمل على سلامة الوطن من أخطار الحرائق والكوارث بدفاع مدني عالمي الريادة والتميز



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني، دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

ترخيص موزع لمصنع - بإمارة دبي


رقم الترخيص: D85
سنة الترخيص: 2013
عدد التراخيص: 2 - 2

رقم السجل	78550	رقم الرخصة	217157	اسم الشركة	بن غريب التجارية ش.ذ.م.م
الجنسية	الامارات	اسم صاحب الترخيص	عبد الله ماجد الغريب	أطراف الرخصة	حمد ماجد الغريب
رقم الهاتف	55686	رقم الفاكس	04-8802009	رقم الهاتف	04-8802008
عنوان الشركة	مكتب 202 ملك خان صاحب - ديرة - شارع المطار				
البريد الإلكتروني	www.mei-uae.COM				
تاريخ الإصدار	2013/07/24م		تاريخ الانتهاء	2014/04/22م	
عدد المعدات والأجهزة المعتمدة	4		عدد الفنيين المعتمدين	0	



يعتمد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

تعمل على سلامة الوطن من أخطار الحرائق والكوارث بدفاع مدني عامي الريادة والتميز



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

بن غريب التجارية ش.ذ.م.م
الشرق الأوسط للعوازل
2014/04/22م

اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (مصنع)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (المصنع)

رقم الترخيص: **D85**
سنة الترخيص: **2013**
عدد التراخيص: **2 - 2**

م	اسم المعدة	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	منطقة نشاط الموزع	تاريخ انتهاء ترخيص المصنع
3	ابواب معدنية بفتحات زجاجية مقاومة للحريق / مزدوجة مدة المقاومة : 90 دقيقة مع نافذة زجاجية لا تتجاوز عن 0.140 m ² نوع الزجاج : Pyran S Glass سمك الزجاج : 6mm رقم شهادة السلامة : 708a/06 جهة الاصدار : LPCB - UK	فورت FORT	الامارات	الشرق الأوسط للعوازل	دبي	2014/04/22م
4	ابواب معدنية بفتحات زجاجية مقاومة للحريق / مزدوجة مدة المقاومة : 60 دقيقة مع نافذة زجاجية لا تتجاوز عن 0.168 m ² نوع الزجاج : Pilkington Pyroshield سمك الزجاج : 6mm رقم شهادة السلامة : 708a/06 جهة الاصدار : LPCB - UK	فورت FORT	الامارات	الشرق الأوسط للعوازل	دبي	2014/04/22م



ختم الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

نعمل على سلامة الوطن من أخطار الحرائق والكوارث بدفاع مدني عالمي الريادة والتميز